

2023 年 12 月 21 日

(宛先) 港区長

提出者

住所

東京都港区南青山1-15-9  
第45興和ビル3階

氏名

執行役員 香山 秀一郎

(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

## 港区地球温暖化対策報告書

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり提出します。

## 記

事業所等の名称	興和西新橋ビル						
事業所等の所在地	港区	西新橋2-1-1					
事業所番号	2036		-	437			
延床面積	20,054.17㎡		竣工年月	1996	年	7	月
日本標準産業分類における細分類番号	6911		主たる用途	事務所			
事業所等の実績年度のエネルギー使用期間	1年度分						
原油換算エネルギー使用量			747	kl			
二酸化炭素排出量	燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		1439	t			
	水道及び工業用水道の使用、公共下水道への排水に伴う二酸化炭素排出量		10	t			
	総計		1449	t			
二酸化炭素排出量原単位（延床面積当たりの排出量）			71.7	kg-CO2/㎡			
原油換算エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の内訳					二酸化炭素		
燃料等の種別		単位	使用量	係数	熱量(GJ)	排出係数	排出量(t)
燃料及び熱	都市ガス	Nm <sup>3</sup>	129415	45.00	5823.675	0.0136	290.407
	LPG	kg		50.80		0.0161	
	灯油	L		36.70		0.0185	
	産業用蒸気	MJ		1.02		0.06	
	産業用以外の蒸気	MJ		1.36		0.06	
	温水	MJ		1.36		0.06	
	冷水	MJ		1.36		0.06	
	その他の燃料						
電気	昼間	kWh	1940853	9.97	19350.304	0.489	949.077
	夜間	kWh	408651	9.28	3792.281	0.489	199.830
	その他の買電	kWh		9.76		0.489	
	合計				28966.261		1439.315
その他	水道、工業用水道	m <sup>3</sup>	16465			0.266	4.380
	公共下水道	m <sup>3</sup>	16465			0.400	6.586
	合計						10.966

※提出者が複数いる場合は、別紙を提出してください。